Oświetlenie drogi
Kąty Wrocławskie, ul. Okrzei - dz. 38; 33; 5/1 obr. 0001 Kąty Wrocławskie



UWAGI :

1. Przy przejściach linii kablowej oświetlenia drogowego np. przez drogę, wjazd do posesji i inne podziemne sieci infrastruktury technicznej oraz w pobliżu drzew i krzewów kabel ee układać w rurach osłonowych np. typu SRS 110 i DVK 75.
2. Projektowaną linię kablową oświetlenia drogowego wykonać kablem ee nn typu YAKXS 4 x 35 mm ^{2}.
3. Najmniejsza dopuszczalna odległość kabla linii oświetleniowej nn od kabli różnych użytkowników oraz rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych itd. - zgodnie z opisem. W przypadku rozbudowanej podziemnej infrastruktury technicznej i możliwości w terenie dopuszcza się zmniejszenie tej odległości pod warunkiem stosowania na kablu linii oświetleniowej rur osłonowych o średnicy 75.
4. Głębokość ułożenia linii kablowej oświetleniowej:
   - pod chodnikiem - min. 50 cm,
   - w terenie otwartym - min. 70 cm,
   - przy przejściach przez drogi, jezdnie - min. 100 cm,

   W przypadku wystąpienia kolizji z podziemną infrastrukturą techniczną dopuszcza się zmianę powyższych odległości.
5. Stosować oprawy oświetlenia drogowego typu LED wykonane z odlewu aluminiowego montowane na słupach z wysięgnikami - zgodnie z opisem.
6. Projektowane stalowe ocynkowane słupy oświetleniowe z wysięgnikami o przekroju okrągłym (stożek) montować na fundamentach prefabrykowanych wkopanych w ziemię.
7. Podczas wykonywania prac zwrócić szczególną uwagę na występującą podziemną infrastrukturę techniczną.

OZNACZENIA :

- proj. przebieg trasy kabla linii oświetleniowej nn 0,4 kV
- proj. słup oświetlenia drogowego z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową
- proj. rury osłonowe typu SRS 110 lub DVK 75 o długościach odpowiednio, jak na rysunku
- proj. uziom latarni drogowej i szafki oświetleniowej SO

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):
Kąty Wrocławskie 022304_4

Obręb ewidencyjny (nazwa, identyfikator, AM):
Kąty Wrocławskie 0001 AM3

6147.09.20.4.4

Działka 5/1,5/4,33

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

1.Układ współrzędnych: "2000/6"
2.Poziom odniesienia: "Kronsztadt 1960"
3.Obszar aktualizacji oznaczono linią szrafurowaną.
4.Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

T.Z.430.3788.2016
WROCŁAW 03.08.2016

opracowanie:
(wykonawca, podpis)
G4 GEODEZJA-PROJEKTOWANIE
Paweł Grygiel
Pietrzykowice 14, 55-080 Kąty Wr.
NIP 8992294054 Regon 020195146
tel. 501 735 382, fax 71 758 43 93
www.g4geodezja.com.pl
Geodeta uprawniony:
(imię, nazwisko nr uprawnień, podpis)
Emilia Grygiel
upr. zaw. nr 19775

BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski			Leszno, ul. Śniadeckich 12A tel./fax 0-65 529 49 20
PROJEKT BUDOWLANY			
OBIEKT	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO		
ADRES	Kąty Wrocławskie, ul. Okrzei - dz. 38; 33; 5/1 obr. 0001 Kąty Wrocławskie		DATA 09.2016
INWESTOR	GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE 55-080 Kąty Wrocławskie, Rynek - Ratusz 1		SKALA 1 : 500
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Adamski	upr. proj. nr 1741/94/Lo spec. sieci i instalacje elektryczne	podpis
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wojciech Śnieżyński	upr. proj. nr 92/w/94/Lo spec. sieci i instalacje elektryczne	podpis
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt zagospodarowania terenu - przebieg trasowy kabl. linii oświetleniowej		RYS. NR 1.