

Kąty Wrocławskie, dnia 2018-03-14

ZP.271.9.2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie:

Pytanie 1 W nawiązaniu do przetargu pn.: *Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie ZP 271.9.2018* prosimy o odpowiedź na poniższe zapytania:

a. Czerńczyce

1. jaka powinna być szafa (tylko ośw. bez pomiaru) i czy jedno lub trzy obwodowa czy z pomiarem
Odp. **Należy zastosować szafę oświetleniową bez pomiaru jednoobwodową.**

2. jakie mają być słupy i grubość ścianki 3 mm i 4 mm

Odp. **Należy zastosować słupy o grubości ścianki 4mm. Dopuszczamy także zastosowanie słupów aluminiowych anodowanych**

b. Smolec ul. Ładna

1. jaka powinna być szafa (tylko ośw. bez pomiaru) i czy jedno lub trzy obwodowa czy z pomiarem
Odp. **Należy zastosować szafę oświetleniową bez pomiaru jednoobwodową.**

2. jakie mają być słupy i grubość ścianki 3 mm i 4 mm

Odp. **Należy zastosować słupy o grubości ścianki 4mm. Dopuszczamy także zastosowanie słupów aluminiowych anodowanych**

c. Smolec ul. Źródłana, Parkowa

1. jakie mają być słupy i grubość ścianki 3 mm i 4 mm 2. jakie należy zastosować oprawy 3. brak schematu ideowego szafki

Należy zastosować słupy o grubości ścianki 4mm. Dopuszczamy także zastosowanie słupów aluminiowych anodowanych.

Oprawy należy przyjąć o parametrach nie gorszych niż opisane w projekcie budowlano – wykonawczym.

Zamawiający uzupełnia dokumentację o schemat ideowy szafki i schemat jednokreskowy oświetlenia.

d. Zachowice

1. jakie mają być słupy i grubość ścianki 3 mm i 4 mm

Odp. **Należy zastosować słupy o grubości ścianki 4mm. Dopuszczamy także zastosowanie słupów aluminiowych anodowanych.**

Dodatkowo Zamawiający informuje o błędnym opisie oprawy oświetleniowej w projekcie budowlanym – należy przyjąć oprawy oświetleniowe z optyką 5118 montowane na słupach bez wysięgników.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć