


RZUT PARTERU  
skala 1:150



BILANS POWIERZCHNI		
Parter		m²
0.1	WIATROŁAP	18,01
0.2	KORYTARZ	102,8
0.3	SWIETLICA	29,32
0.4	SEKRETARIAT	17,16
0.5	GABINET DYREKTORA	12,81
0.6	SALA LEKCYJNA NR 4	62,54
0.7	SALA LEKCYJNA NR 5	62,32
0.8	SALA LEKCYJNA NR 6	62,13
0.9	PEDAGOG SZKOLNY	20,81
0.10	KLATKA SCHODOWA	6,36
0.11	POM. WODOMIERZA	4,29
0.12	MAGAZYN OLEJU	12,39
0.13	KOTŁOWNIA	18,19
0.14	PRZEDSIONIEK	7,18
0.15	WC MĘSKIE	10,59
0.16	WC PERSONELU	3,41
0.17	WC DAMSKIE	10,59
0.18	POM. TECHNICZNE	16,96
RAZEM		478

LEGENDA:

- A - OPRAWA NASUFITOWA MONZA II LED IP20 4000K KOD: PX2250648 36W  
B - OPRAWA NASUFITOWA ASYMMETRIC LED IP20 4000K KOD: PX0919908 33W  
C - OPRAWA NASUFITOWA FIBRA LED IP66 4000K 36W KOD: PX2040157  
D - OPRAWA NASUFITOWA MODENA MINI LED IP54 4000K KOD: PX3005163 10W  
E - OPRAWA NAŚCIENNA ZEWNĘTRZNA IP54 MODENA MINI LED 18W 4000K AW 3H KOD: PX3004085 Z CZŁONEM GRZEJNYM (AWARYJNA)  
F - OPRAWA NASUFITOWA MODENA LED 4000K IP66 KOD: PX3000213 24W  
G - OPRAWA NAŚCIENNA VIP KINKIET IP44 4000K KOD: PX0918225 19W  
☐ - OPRAWA NASUFITOWA LUB NAŚCIENNA VIP MASTER 18W LED NM 3,0H KOD: PX0927001 (AWARYJNA-EWAKUACYJNA)  
◻ - OPRAWA NASUFITOWA CENTRA LED PC 132 NM 2,1 3W (AWARYJNA-EWAKUACYJNA)

Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich		
Adres obiektu budowlanego	ul. Brzozowa 6 , 55-080 Kąty Wrocławskie ( działki nr 9/32 , 10/1 )		
Tytuł(nazwa) rysunku	Rzut parteru - wymiana oświetlenia wbudowanego na nowe energooszczędne LED	Skala rysunku	1:150
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant :	tech. Janusz Zakrzewski Specjalność instalacyjno-inżynierska	12/93	12 2015
Asystent proj. :	mgr Mateusz Kukuła		