

ZP.271.1.2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania:

Pytanie 1

Proszę o podanie parametrów roślin (np. obwód pnia drzewa, wielkość doniczki i ich ilość podanych w projekcie)

Odpowiedź

Parametry nasadzeń podane są w zestawieniu tabelarycznym pkt. 5 Dobór roślin, w części dokumentacji pn. "Projekt zieleni" tj. minimalna wielkość donicy. Liczbę nasadzeń na danym terenie należy przyjmować w oparciu o gęstość nasadzenia (liczba sztuk/ liczba sztuk przypadająca na m2) oraz parametry podane w przedmiarze. Dodatkowe parametry jakościowe sadzonek tj. wysokość, system korzeniowy, liczba pędów i in., należy dobrać w oparciu o gęstość nasadzeń, w sposób zapewniający prawidłowy i zdrowy rozrost nasadzeń w terenie.

Pytanie 2

Czy w nasadzeniach szczególnie bylin jest dopuszczalne użycie maty szkółkarskiej do ściółkowania?

Odpowiedź 2

Dopuszcza się miejscowe stosowanie mat szkółkarskich do ściółkowania, przy zapewnieniu odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju roślin oraz uwzględnieniu czynników środowiskowych tj. jak zachowanie optymalnej wilgotności podłoża.

Pytanie 3

W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do udziału w postępowaniu pn. "Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" proszę o informację czy spełniony zostanie warunek udziału wymieniony w pkt. VI 2. 2.3.1) SIWZ, w przypadku gdy wykażemy usługi związane z prowadzeniem gospodarki leśnej dla Nadleśnictw gdzie zakres prac obejmował również oczyszczanie z roślinności rowów melioracyjnych, a nie jest to ujęte w załączonym dokumencie?

Odpowiedź 3

W przypadku wykazania, co najmniej 2 usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej gdzie zakres prac obejmuje również prace konserwacyjne rowów melioracyjnych (m. in. oczyszczanie z roślinności rowów melioracyjnych) w ilości nie mniejszej niż określona w pkt. VI 2. 2.3.1) SIWZ Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony.