


F29	F30	F31	F32	F33	F34	F35
gniazda 230V pom.	gniazda 230V pom.	Zestaw gn.3-faz zestaw pom. 0/2	Zestaw gn.3-faz bosen pom. 1/31	Rezerwa	Zasilanie pom. 1/37	Zasilanie pom. 1/38
1,5	1,5	10	10	-	2	2
YDYzo	YDYzo	YKYzo	YKYzo	-	YKYzo	YKYzo
3x2,5	3x2,5	5x10	5x10	-	5x4	5x4

1. W rozdzielnicy pozostawić rez. na 20 % zaprojektowanych modułów.
2. W rozdzielnicy przewidzieć zamykanie na ten sam zamek wszystkie rozdzielnice.

Samoczynne
wyłączenie

		AQUACO Sp. z o.o. ul. Śm. Mikolaja 8-11 50-125 Wrocław		INWESTOR: GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE RYNEK RATUSZ 1 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE	
OBJEKT: KRYTA PŁYWAŁNIA Z ŁĄCZNIKAMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1					
ADRES: ul. 1-go Maja 59 dz. nr 1 : 2 : 33 : 40 Kąty Wrocławskie					
TYTUŁ: Schemat strukturalny rozdzielnic RB 0,4 kV cz. 3					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Witold Krysz		P. upr.46289/UW		DATA: 11.2016	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Winiarszak		P. upr.49601/DUW		SKALA: 1 : 100	
IE		IE.B-05.3		ZAKŁAD PROJEKTOWY	