

01	02	03	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Zasilanie ze złacza ZK wg TWP za zab. 160A	Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Rozdz.kotłowni RK	Rozdz.wentylacji RW	Rozdz.inst.san. RS	Rozdz.parteru RP1	Rozdz.parteru RP2	Rozdz.techn. RT1	Rozdz.techn. RT2	Rozdz.teletech. RL	Bateria kondensatorów BK	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
99	–	–	24	45	5	10	10	8	8	4,5	50			
YAKY	–	LgY	YKYżo	YKYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YKYżo			
4x120	–	4x1,5	5x16	5x25	5x6	5x10	5x10	5x10	5x10	5x10	5*25			

1. W rozdzielnicy pozostawić rez. na 20 % zaprojektowanych modułów.
2. W rozdzielnicy przewidzieć zamykanie na ten sam zamek wszystkie rozdzielnice.

Samoczynne wyłączenie

D:\PROJEKTY\MIKSTAT\FORMATKI - TABELKA\aquaco.jpg	AQUACO Sp. z o.o. ul. św. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław	INWESTOR: GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE RYNEK RATUSZ 1 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE
OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1		SKALA 1 : 100 ZNAK PRACY 1610
ADRES: ul. 1-go Maja 59 dz. nr 1 ; 2 ; 3/3 ; 40 Kąty Wrocławskie		DATA 11.2016
TYTUŁ: Schemat strukturalny rozdzielnicy RB 0,4 kV cz. 1		STADIUM P.W.
IE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Witold Knysz	nr upr.462/89/UW	NR RYS. IE.B-05.1
SPRAWDZIŁ: mgr inż.Wojciech Winczaszek	nr upr.496/01/DUW	