
[illegible]

1. W rozdzielnicę pozostawić rez. na 20 % zaprojektowanych modułów.
2. W rozdzielnicę przewidzieć zamykanie na ten sam zamek wszystkie rozdzielnice.

2. W rozdzielniczy przewidzieć zamykanie na ten sam zamek wszystkie rozdzielnice.

Samoczynne
wyłączenie

 AQUACO Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław		INWESTOR : GMINA KATY WROCŁAWSKIE RYNEK RATUŚZ 1 55-080 KATY WROCŁAWSKIE	
CELENTU : KRYTA PIŁOWNIA Z ŁĄCZNIKIEM PRZĘ SZKOLE PODSIĄWOWEJ NR 1 ul. Tępo Mała 59, dz. nr 1 z : 33 ; 40 kąt Wrocławskie		DATA : 11.2016	
TYTUŁ : Schemat strukturalny rozdzielni RS 0,4 kV		P.W. : P.W.	
PROJEKTOWANE : mgr inż. Włodzisław Kruszynski mgr inż. Włodzisław Kruszynski ul. Św. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław		DATA : 11.2016	
WSKAZANIE : IE.B-9		DATA : 11.2016	