

CEWKI I STYKI POMOCNICZE PRZEKAŹNIKÓW WYPROWADZIĆ NA LISTWĘ ZACISKOWĄ XS

F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	F25	F26	F27	F28
Oświetlenie pom.1,28,18,27 1/19,17,	Oświetlenie basen str.lewa 1/29	Oświetlenie pom.1/25,26,22 1/23,21,20	Oświetlenie basen str.prawa 1/29	Oświetlenie pom.1/24,15	Oświetlenie pom.1/45,41,42 1/43,44,36,39, 1/40,35,30,32	Oświetl.ewak. pom.	Oświetlenie pom.0/1,2	Oświetlenie pom. rezerwa	gniazda 230V pom.0/1,2	gniazda 230V pom.1/41,45,23, 1/22,26	gniazda 230V pom.1/25,24	gniazda 230V pom.1/20,21,19, 1/16,17,	gniazda 230V pom. rezerwa	Suszarki pom.1/24	Suszarki pom.1/24
0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	4x1,5	3x1,5	4x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

1. W rozdzielnicy pozostawić rez. na 20 % zaprojektowanych modułów.
2. W rozdzielnicy przewidzieć zamykanie na ten sam zamek wszystkie rozdzielnice.

Samoczynne wyłączenie

AQUACO

AQUACO Sp. z o.o.
ul. św. Mikołaja 8-11
50-125 Wrocław

INWESTOR:
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
RYNEK RATUSZ 1
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE

OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
SKALA 1 : 100 ZNAK PRACY 1610
ADRES: ul. 1-go Maja 59 dz. nr 1 ; 2 ; 3/3 ; 40 Kąty Wrocławskie
DATA 11.2016
TYTUŁ: Schemat strukturalny rozdzielnicy RB 0,4 kV cz. 2
STADIUM P.W.
IE
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Witold Knysz nr upr.462/89/UW
SPRAWDZIŁ: mgr inż.Wojciech Winczaszek nr upr.496/01/DUW
NR RYS. IE.B-05.2