

CEWKI I STYKI POMOCNICZE PRZEKAŹNIKÓW WYPROWADZIĆ NA LISTWĘ ZACISKOWĄ XS

01	02	03	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Zasilanie ze złącza ZK wg TWP za zab. 160A	Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Centrala wentylacyjna CW1 dach	Rezerwa	Centrala went. CW8 pom.2/1	Wentylator W8 pom.1/43	Centrala went. CW6 pom.2/1	Wentylator W9 pom.1/44	Centrala went. CW3 pom.1/33	Centrala went. CW4 pom.1/18	Centrala went. CW2 pom.1/17	Wentylator W10 pom.1/41	Wentylator W5 pom.1/4	Wentylator W6 pom.1/41
99	–	–	35	–	0,4	0,3	1,6	0,3	1,0	1,0	1,6	0,5	0,1	0,2
YAKY	–	LgY	YKYżo	–	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
4x120	–	4x1,5	5x16	–	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5

1. W rozdzielnicy pozostawić rez. na 20 % zaprojektowanych modułów.
2. W rozdzielnicy przewidzieć zamykanie na ten sam zamek wszystkie rozdzielnice.

Samoczynne wyłączenie

AQUACO

AQUACO Sp. z o.o.
ul. św. Mikołaja 8-11
50-125 Wrocław

INWESTOR:
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
RYNEK RATUSZ 1
55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE

OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
SKALA 1 : 100
ZNAK PRACY 1610
ADRES: ul. 1-go Maja 59 dz. nr 1 ; 2 ; 3/3 ; 40 Kąty Wrocławskie
DATA 11.2016
TYTUŁ: Schemat strukturalny rozdzielnicy RW 0,4 kV cz. 1
STADIUM P.W.
IE
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Witold Knysz nr upr.462/89/UW
SPRAWDZIŁ: mgr inż.Wojciech Winczaszek nr upr.496/01/DUW
NR RYS. IE.B-11.1