

LEGENDA

- UZIOM – TAŚMA FeZn 30x4
- ZWÓD POZIOMY NISKI – DRUT DFeZn # 8
- ZK – ZACISK ŚRUBOWY POŁĄCZENIOWY NP KRZYŻOWY
- POŁĄCZENIE SPAWANE ZABEZPIECZONE FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ PODKŁADOWĄ I BITUMICZNĄ
- IGLICA NA TRÓJNOGU O WYS. 4M

UWAGI:

1. Przy wykonywaniu uziomu fundamentowego uziom uzupełniający otokowy czy szpilowy należy wykonać jako miedziany, stalowy pomiedziowany warstwą 250 mikrometrów lub ze stali nierdzewnej.
2. Drut instalacji odgromowej poziomej mocować do podstaw betonowych klejonych do dachu co 1 m.

AQUACO	AQUACO Sp. z o.o. ul. bw. Mikołaja 8-11 50-125 Wrocław	INWESTOR: GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE RYNEK RATUSZ 1 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE	
OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1		SKALA 1 : 100	ZNAK PRACY 1610
ADRES: ul. 1-go Maja 59 dz. nr 3/3 ; 40 Kąty Wrocławskie		DATA 11.2016	
TYTUŁ: RZUT DACHU - instalacje elektryczne		STADIUM P.W.	
IE	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Witold Knysz nr upr.462/89/UW	NR RYS. IE.B-04	
	SPRAWDZIŁ: mgr inż.Wojdech Wlnczaszek nr upr.496/01/DUW		