

Kąty Wrocławskie, dnia 2017-05-26

ZP.271.25.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: **Dostawa z montażem kontenerów dla potrzeb przedszkola przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich**

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytania:

Pytanie 1 Czy w związku z planowaną rozbudową jest przewidziana wycinka drzew.? jeśli tak, to ile sztuk i w jakim zakresie?

Odpowiedź 1 Może wystąpić konieczność wycinki 1 szt. drzewa. Wycinka w zakresie wykonawcy.

Pytanie 2 Czy w związku z planowaną budową będzie do wykonania dodatkowe utwardzenie terenu lub inne prace związane z zagospodarowaniem terenu. Jeśli, tak to prosimy o informacje, jakie i w jakim zakresie?

Odpowiedź 2 Dodatkowe utwardzenie terenu winno wynikać z geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

Pytanie 3 Prosimy o podanie przybliżonej długości projektowanych przyłączy lub wskazanie punktów przyłączeniowych.? Bez w/w informacji oferent nie jest w stanie wycenić planowanych przyłączy/instalacji.

Odpowiedź 3 Długość przyłączy energetycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego nie powinna przekroczyć 15 m.

Pytanie 4 Czy inwestor posiada mapę do celów projektowych.? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 4 Zamawiający posiada mapę do celów projektowych. Mapa w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert na dzień:

Termin składania ofert:

2017-06-01 do godz. 8:30

termin otwarcia ofert:

2017-06-01 o godz. 9:00