


UWAGI:

1. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do uziemienia autocysterny
2. Złącze kontrolne typowe M-10
3. Wymiary zbiornika: L = 2,5m, D = 1,25m

<div><div></div><div><div>ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA</div><div>50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 16/38, tel. 607 69 35 79, e-mail: salagacki.a@post.pl</div></div></div>					
Projektant inst.sanit.	mgr inż. Piotr Augustynowicz	302/DOŚ/07	Podpis		Data IX.2016 skala ---
Obiekt: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Kamionna, dz. nr 30/2,				55-080 Kamionna	nrunku
Temat: Schemat instalacji zbiornika na gaz płynny					S-5