



UWAGI:

1. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do uziemienia autocysterny
2. Złącze kontrolne typowe M-10
3. Wymiary zbiornika: L = 2,5m, D = 1,25m

<div> <div> </div> <div> </div> </div> <div> <div>ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA</div> <div>50-241 Wrocław, ul. Henryka Pobożnego 16/38, tel. 607 69 35 79, e-mail: salagacki.a@post.pl</div> </div>				
Projektant inst.sanit.	mgr inż. Piotr Augustynowicz	302/DOŚ/07	Podpis	Data IX.2016 skala ---
Obiekt: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Górzycy, dz. nr 61/30 ul. Krótka, 55-080 Górzycy				Nr rysunku S-5
Temat: Schemat instalacji zbiornika na gaz płynny				