



DZMiUW

DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
we WROCŁAWIU, BIURO we WROCŁAWIU

Adres biura: 50-333 Wrocław, al. Jana Matejki 6

Adres do korespondencji: 50-333 Wrocław, al. Jana Matejki 5

Tel.: 071-322-66-81 do 83

Fax: 071-322-79-29

NIP: 898-20-33-688

www.dzmiuw.wroc.pl

dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl

REGON: 932964788

Wrocław, dn. 27.03.2015 r.

Znak sprawy : W-ME-BWR.4600.37.2015.1

L.dz. 2123 / 15

DP
7.4.15

GEOKART-INTERNATIONAL

Spółka z o.o.

35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

798/15

wpłynęło dn.

7-04-15

GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o.

35 – 113 Rzeszów

Ul. Wita Stwosza 44

Dotyczy: wydania warunków na przekroczenie cieków i rowów projektowanymi sieciami.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu działa na podstawie Statutu, nadanego Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXXIX/624/09 z dnia 27 marca 2009r., jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna wykonująca zadania Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w zakresie praw i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U z 2012 poz. 145 ze zmianami.)

Odpowiadając na Państwa pismo G.I.-DP-208/15 z dnia 25.02.2015r. (data wpływu 03.03.2015r.), w związku z projektem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości: Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Zabrodzie, Nowa Wieś Wrocławska, Gądów i Cesarzowice wraz z włączeniem do sieci na terenie miasta Wrocławia (ul. Zabrodzka i ul. Mokronoska), Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu przedstawia wytyczne przekraczania cieków naturalnych, kanałów i rowów melioracyjnych oraz terenów zdrenowanych,

1. Na terenie objętym opracowaniem przepływa ciek Kasina. Przekroczenie projektowanymi sieciami powinno być wykonane w rurze osłonowej na głębokości min. 1,5 m na całej szerokości stabilnego dna koryta (bez nanosów i namulów). Po przedstawieniu szczegółowych map z trasami sieci, DZMiUW we Wrocławiu wyznaczy kilometraże kolizji sieci z rzeką.
2. W przypadku kolizji sieci z rowami melioracyjnymi ich przekroczenie wykonać z poniższymi warunkami: głębokość przejścia min. 1m pod dnem (przy rowach w dobrym stanie technicznym) i 1,5m (przy rowach nie konserwowanych i z wypłyconym dnem).
3. Miejsce przejścia kabla pod ciekami, kanałami i rowami należy oznakować słupkami oznaczeniowymi po obu stronach koryta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Skarpy w miejscach przekopów wód i urządzeń melioracji wodnych, należy odpowiednio uformować i zagęścić, a następnie doprowadzić do stanu sprzed inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem naprawy ubezpieczeń dennych i brzegowych. Dopuszczone jest przekroczenie metodą przewiertu sterowanego.
5. Ze względu na możliwość istnienia sieci drenarskiej na terenie objętym projektem, w wypadku jej uszkodzenia należy natychmiast powiadomić DZMiUW oraz działające na tym terenie Spółki Wodne, a następnie dokonać naprawy ewentualnych uszkodzeń pod nadzorem inspektora z uprawnieniami ds. melioracji wodnych na koszt inwestora.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a DZMiUW B/Wrocław

Sprawę prowadzi:

Sebastian Karpiński

Tel. 71 394 36 80 wew. 510

✉ sebastian.karpinski@dzmiuw.wroc.pl

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Witold Rzymiński