

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Omega Buildings Sp. z o.o. B Sp. K.
ul. Ulanowskiego 2/4 m 7
53-144 Wrocław

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 71 364 92 82
monika.rownicka@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: OIU-MR/PRZESYŁ/11-1/2016

Wrocław, dnia 15.06.2016 r.

dotyczy: **uzgodnienia budowy ulicy Granitowej w Smolcu.**

Szanowni Państwo,
informujemy, że w obrębie opracowania przedłożonego do uzgodnienia na planie sytuacyjnym w skali 1:500, występuje gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 200 mm PN 1,6 MPa.

Projekt budowy ulicy Granitowej w Smolcu uzgadniamy pozytywnie pod warunkiem zachowania minimalnego przykrycia 1,05 m gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 200 mm.

Podczas wykonywania robót należy stosować się do poniższych zaleceń :

1. Skrzyżowania projektowanej sieci z gazociągiem podwyższonego średniego ciśnienia wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 04.06.2013 r. poz.640), z zachowaniem min odległości pionowej 0,2 m między zewnętrzną powierzchnią obrzeży, krawężników a istniejącej sieci gazowej.
2. Roboty ziemne w pasie o szerokości po 3,0 m od gazociągu prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego.
3. Przed przystąpieniem do prac (z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem) przesłać informację o planowanym rozpoczęciu robót na adres: Dział Stacji i Sieci Gazowych, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław. Wszelkie prace w obrębie sieci gazowej powinny być prowadzone pod nadzorem naszych służb.
4. W terminie dwóch miesięcy od zakończenia inwestycji dostarczyć do Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień, Oddziału we Wrocławiu, PSG sp. z o.o., ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław- pomiar powykonawczy w postaci mapy zasadniczej, geodezyjny szkic pomiarowy (X, Y, H) wraz z wykazem współrzędnych w układzie 1965 obejmujący obszar kolizji o szerokości 100 metrów (po 50 m od osi gazociągu). W sytuacji wystąpienia lokalnego układu wysokości prosimy o taką informację i podanie nazwy tego układu. W przypadku skrzyżowania z urządzeniami innych branż, w miejscu skrzyżowania należy podać trzy rzędne - terenu, osi gazociągu, urządzenia kolidującego. Na szkicu powinny znaleźć się również elementy zabezpieczające takie jak rury ochronne czy rury przeciskowe z podaniem średnicy i długości oraz elementy i urządzenia towarzyszące obiektom systemowym (np. mufy, szafki sterownicze, studzienki, itp.).

Niniejsze uzgodnienie stanowi całość z załącznikiem graficznym do uzgodnienia.

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejącego gazociągu w wyniku prac prowadzonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytułu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urządzeń pomiarowych w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniałego zdarzenia ulegną uszkodzeniu, zostaną obciążeni wykonawca robót i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci ważność dnia 15.06.2018.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Alina Hącel

Rozdzielnik:

1. Adresat + załącznik
2. Dział Stacji i Sieci Gazowych
3. OIU-MR/a/a

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Omega Buildings Sp. z o.o. B Sp. K.
ul. Ulanowskiego 2/4 m 7
53-144 Wrocław

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 71 364 92 82
monika.rownicka@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: OIU-MR/150/215-1/2016

Wrocław, dnia 15.06.2016 r.

Dotyczy .: uzgodnienia projektu „Budowa ulicy Granitowej w Smolcu”.

Szanowni Państwo,
odpowiadając na pismo informujemy, że przedłożoną dokumentację opiniujemy pozytywnie.

Nadmieniamy, że :

- 1.w obrębie budowanych nawierzchni należy zachować istniejące przykrycie sieci gazowej (min 0,8m dla gazociągu średniego ciśnienia PEHD 100 De 125 mm, 1,0 m dla gazociągu średniego ciśnienia PEHD 100 De 90 mm, De 40 mm i De 25 mm);
- 2.w miejscu skrzyżowań z naszą siecią rozdzielczą należy zachować minimalną pionową odległość 0,2 m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanych obrzeży i krawężników a istniejącej sieci gazowej.

Jednocześnie informujemy, że projektowana droga krzyżuje się z istniejącym gazociągiem średniego podwyższonego ciśnienia Dn 200, na które zostało wydane uzgodnienie nr OIU-MR/PRZESYŁ/11-1/2016 (w załączeniu) będące integralną częścią sprawy.

Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości określone zostały w *Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie* (Dz. U., poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.

Ponadto informujemy, że o planowanym rozpoczęciu wszelkich prac prowadzonych w obrębie sieci gazowej, zlokalizowanej w rejonie tej inwestycji należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu Wrocław, ul. Tęczowa 35-45, tel. 71 36-49-680, fax. 71 341-18-00.

Uwaga: W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejącego gazociągu w wyniku prac prowadzonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytułu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urządzeń pomiarowych w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniałego zdarzenia ulegną uszkodzeniu, zostaną obciążeni wykonawca robót i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci ważność dnia 15.06.2018 r.

Z poważaniem


KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Alina Hącel

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. RDG Wrocław
3. OIU-MR a/a

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl

