



UWAGI:

PRZEWODY UKŁADAĆ POD TYNKIEM.
WYSOKOŚĆ MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA –1,2m OD POSADZKI
WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYKOWYCH –0,3m OD POSADZKI
WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYKOWYCH SZCZELNYCH –1,2m OD POSADZKI

5. ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ
6. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ OSPRZĘTU NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM
7. DLA ZASILANIA GNIAZD WTYKOWYCH NALEŻY UŁOŻYĆ KABEL YDY2o 3x2,5mm2
8. OPRAWY WTYKOWE ZASILIĆ PRZEWODEM YDY2o 3x1,5mm2
9. W CELU POŁĄCZENIA Z SERWEREM PD-1 NALEŻY UŁOŻYĆ KABEL UTPkat.6

OZNACZENIA

	KORYTO INSTALACYJNE ZAMKNIĘTE
	CZYTNIK KART SYSTEMU REJESTRACJI CZASU PRACY
	GNIAZDO 2xRJ45
	GNIAZDO OGÓLNE
	GNIAZDO KOMPUTEROWE
	2- OPRAWA ŚWIŁÓWKOWA 23W
	1- OPRAWA ŚWIŁÓWKOWA 35W
	ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ISTNIEJĄCA
SYMBOL	WYSZCZEGÓLNIENIE

INWESTYCJA / TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ				
RATUSZ MIEJSKI - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ				
TEREN INWESTYCJI		ADRES INWESTYCJI		
NR DZIAŁEK	AM	OBREB	GMINA/MIEJSCOWOŚĆ	ULICA
72	13	Kąty Wrocławskie	Kąty Wrocławskie	Rynek - Ratusz 1
INWESTOR				
URZĄD MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE				
Rynek - Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
IDEA ARCHITEKCI WOJCIECH DOBROWOLSKI				
ul. Bystrzycka 69C lok.6 54-215 WROCŁAW tel. 607 292 399				
ELEKTRYKA	IMIE NAZWISKO	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Magdalena Kozłowska	NR UPRAWNIENI: 158/DOŚ/10		
SPRAWDZAJĄCY	inż. Bogumił Kozłowski	NR UPRAWNIENI: 137/01/DUW		
STADIUM		SKALA	DATA	
PROJEKT BUDOWLANY		1:50	WRZESIEŃ 2016	
RYSUNEK			NR RYS.	
RZUT PRZYZIEMIA			IA-61-PB-A01	