

Kąty Wrocławskie, dnia 2016-08-22

ZP.271.38.2016

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: **Budowa kompleksu boisk w miejscowości Zabrodzie**

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie.

**Pytanie**

Zamawiający w odpowiedzi nr 1 podaje, że zamiast nawierzchni 4 cm powinno być 4 mm.

Nie ma takiej technologii. Powinien pojawić się zapis 14 mm.

Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać nawierzchnię typu natrysk: warstwa SBR ok. 10-11 mm + warstwa EPDM ok. 2-3 mm.

**Odpowiedź**

Zamawiający w prawidłowy sposób odpowiedział na pytanie zadane przez wykonawcę:

Należy wykonać:

- 4mm warstwę nawierzchni Poliuretanowej typu natrysk z materiału EPDM
- 10mm warstwę podkładową SBR

Obie warstwy dają wartość 14mm