



Oznaczenie	Wył. gł.	F1	F7
Lokalizacja	ZK3a/120	RG	RG
Moc zainstalowana	187,21 kW	187,21 kW	36,6 kW
Moc szczytowa	115 kW	112 kW	25,2 kW
Prąd znamionowy	178,5 A	173,8 A	62,1 A
Sieć	TN-C	TN-S	TN-S
Kabel	YKY 5x95 mm2	LGY 5x1x50mm2	YKY 5x16 mm2
Rodzaj izolacji	PVC	PVC	PVC

ZAMAWIAJĄCY Gmina Kąty Wrocławskie Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie				 Instalacje Sanitarne Adam Łalas ul. Truskawkowa 4, 62-052 Komorniki				
TEMAT OPRACOWANIA Instalacja Klimatyzacji								
OBIEKT Przedszkole Publiczne ul. Michała Drzymały 4, Kąty Wrocławskie								
PROJEKTANCI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	TEMAT RYSUNKU Instalacja elektryczna - schemat zasilania				
OPRACOWAŁ: (branża elektryczna)	inż. Grzegorz Domański	110/90/PW		BRANŻA	NR PROJEKTU/UMOWY	FORMAT	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ: (branża elektryczna)	mgr inż. Paweł Pomykański	WKP/0386/PW/OE/09		elektryczna				E2
SPRAWDZIŁ: (branża elektryczna)	inż. Leszek Twardowski	158/80/PW		STADIUM/DATA marzec 2016				