



LEGENDA:

- K1 - Projektowana jedn. wewn. klimatyzatora - ścienna
Qch = 2,2kW; 1/230V/21W; 11,5kg
- K2 - Projektowana jedn. wewn. klimatyzatora - ścienna
Qch = 3,6kW; 1/230V/21W, 11,5kg
- K3 - Projektowana jedn. wewn. klimatyzatora - ścienna
Qch = 4,5kW; 1/230V/21W; 11,5kg
- K4 - Projektowana jedn. wewn. klimatyzatora - ścienna
Qch = 5,6kW; 1/230V/39,5W; 18kg
- K5 - Projektowana jedn. wewn. klimatyzatora - kasetonowa
Qch = 7,1kW; 1/230V/70W; 20kg
- S1 - Projektowana jedn. zewn. (agregat)
QchI=56kW; 3/400V/11,54kW, 280kg
- SC1 - Projektowany sterownik centralny - SYSTEM 1

ZAMAWIAJĄCY				<div><div>ALL-INSTAL</div><div>Instalacje Sanitarne Adam Lalasz ul. Truskawkowa 4, 62-052 Komorniki</div></div>				
Gmina Kąty Wrocławskie Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie								
TEMAT OPRACOWANIA								
Instalacja Klimatyzacji								
OBIEKT								
Przedszkole Publiczne ul. Michała Drzymały 4, Kąty Wrocławskie				TEMAT RYSUNKU				
				Schemat Instalacji Klimatyzacji - - System 1				
PROJEKTANCI	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	BRANŻA	NR PROJEKTU/UMOWY	FORMAT	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ: (branża sanitarna)	mgr inż. Adam Lalasz	WKP/0364/PWOS/13		instalacyjna				S3
SPRAWDZIŁ: (branża sanitarna)	mgr inż. Marcin Kaźmierczak	WKP/0163/PWOS/13		STADIUM/DATA	marzec 2016			