

Kąty Wrocławskie, dnia 2016-03-21

ZP.271.20.2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: ***Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich***

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie:

Pytanie

Prosimy o podanie wysokości komina, w którym ma być zamontowany przewód spalinowy do kotłów gazowych. W projekcie nie ma takiej informacji.

Odpowiedź

Wysokość komina 20 m.