

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: **Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 45/5 w miejscowości Cesarzowice**

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie.

**Pytanie 1** *Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy - w % ? Brak jakiegokolwiek tolerancji sugerowałby wyłącznie jednego producenta i konkretny produkt co jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.*

**Odpowiedź 1** Zamawiający wymaga zastosowania materiałów o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w projekcie. Wartość poboru mocy oprawy podana jest jako moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty. Zamawiający zaakceptuje oprawę o niższym poborze mocy pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów technicznych opisanych w projekcie.

**Pytanie 2** *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy jednokomorowej, która posiada 100% hermetyczny moduł optyczny co zapewnia pełną integralność modułu w stosunku do komory osprzętu? Oprawa posiada zarówno szczelność obudowy IP66 oraz posiada zasilacz o szczelności IP66.*

**Odpowiedź 2** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania oprawy jednokomorowej

**Pytanie 3** *Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości LED - w % ? Brak jakiegokolwiek tolerancji sugerowałby wyłącznie jednego producenta i konkretny produkt co jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.*

**Odpowiedź 3** Zamawiający wymaga zastosowania materiałów o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w projekcie. Wartość poboru mocy podana jest jako moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty. Strumień świetlny podany jest jako minimalny strumień świetlny. Zamawiający nie precyzuje w projekcie i w SIWZ ilości diod LED w oprawie