



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie 03.02.2015

ZGK/DT/318/1/ 510 /2015

DFE

EKORAJ Sp. z o. o.

ul. Purkyniego 1

50-155 Wrocław

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji projektowej pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Słonecznej w Sadkowie” - trasy kanalizacji deszczowej w dz. 65/104, 67dr, 11/26, 11/4 w Sadkowie w zakresie kolizji z sieciami wod-kan

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2015 (zarejestrowane 23.01.2015 l.dz. nr 318) Zakład Gospodarki Komunalnej jako eksploatator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej informuje, że warunkiem uzgodnienia przedłożonego przebiegu w/wym. trasy kanalizacji deszczowej jest zawarcie w projekcie kanalizacji deszczowej następujących uwag:

- 1) Roboty ziemne na skrzyżowaniach zbliżeniu oraz w zbliżeniu do istniejących sieci wod-kan wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
- 2) Urządzenia i infrastruktura wod-kan zlokalizowana na trasie wykonywanej inwestycji nie może być naruszona, sposób rozwiązania ewentualnych kolizji uzgodnić z ZGK
- 3) Na skrzyżowaniach sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej ułożyć taśmę sygnalizacyjną, zachować w pionie odległość min. 20cm w świetle rur, w przeciwnym wypadku stosować rury osłonowe.
- 4) Przed rozpoczęciem prac w miejscach projektowanych skrzyżowań należy zlokalizować miejsca kolizji z siecią wod-kan za pomocą wykopów kontrolnych wykonywanych ręcznie
- 5) Za prawidłowe rozwiązanie miejsc kolizyjnych odpowiadają służby techniczne wykonawcy.
- 6) W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w sąsiedztwie sieci wod-kan Inwestor zobowiązany jest fakt ten zgłosić pisemnie do ZGK Sp. z o. o. o.
- 7) Za straty Spółki spowodowane uszkodzeniem urządzeń wod-kan, usunięciem awarii oraz odszkodowań w wyniku prowadzenia robót budowlanych odpowiada Wykonawca.
- 8) Po zakończeniu robót Inwestor zobowiązany jest do złożenia stosownej informacji oraz przekazania ZGK Sp. z o. o. egzemplarza inwentaryzacji powykonawczej.

up. z dnia 04.04.2012 r.
KIEROWNIK ZDZIAŁU TECHNICZNEGO
[podpis]
mgr inż. Barbara Focht

Otrzymują :

1/ Adresat

2/ A-a

3/ Gmina Kąty Wrocławskie

DFE EKORAJ Sp. z o.o.

WPLYNEŁO

dnia 03.02.2015 14P/2015
podpis *[podpis]*

Sprawę prowadzi:

Barbara Focht, tel.: 71 39 13 238