

PEŁCZNICA droga na działce nr 405

o długości $l=84,00$ m i szerokości $s = 4,00$ m. Pobocze gruntowe $s= 2 \times 0,75$ m

Zamawiający zamierza wykonać nakładkę bitumiczną w miejscowości - Pelcznica na działce nr 405 o długości $l= 84,00$ m i o szerokości $s= 4,00$ m na istniejącej zachowanej w bardzo dobrym stanie podbudowie tłuczniowej. Istniejąca podbudowa wymaga jedynie nadania spadku $i = 2\%$ w kierunku istniejącego rowu . W tym celu , Wykonawca , aby nie podnosić niwelety dokona profilowania (nadanie spadku jednostronnego podbudowie) W miejscu włączenia znajduje się podbudowa bitumiczna . Na długości połączenia zostanie docięta krawędź na głębokość 5 cm. W trakcie wykonywania prac, należy wykonać regulację istniejącej infrastruktury technicznej zawory wody w ilości sztuk - 4 .

Wykonawca wykona pobocze o szerokości 75 cm o grubości min 10-12 cm .

Wykonawca uzupełni pobocze kruszywem nowym o frakcji 0 /31,5 mm.

Spadek pobocza dostosować do spadku

Na trasie w km 0 + 024 znajduje się wjazd do wykonania jak droga główna

Zakres robót do wykonania:

- ✓ Wykonać reprofilację podbudowy tłuczniowej z nadaniem jej właściwego kształtu i spadku odcinek o długości w kierunku rowu ,
- ✓ Skropienie emulsją w ilości 0,8 - 1,0 kg/m²
- ✓ Ułożenie warstwy bitumicznej z AC 11 S 50/70 i o grubości min. 5 cm
- ✓ Rozplantować na szerokości $2 \times 0,75$ m materiał nowy ,
- ✓ Ułożyć warstwy konstrukcyjne pobocza (materiał nowy + pochodzący z korytowania)
- ✓ Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na wysyp na odległość do 10 km lub w miejsce wskazane przez inwestora,
- ✓ Opracować, uzgodnić i wynieść w teren organizację ruchu tymczasowego

Konstrukcja jezdni będzie następująca .

- ✓ Roboty przygotowawcze zdjęcie warstwy darni i humusu w miejscu pobocza wzmocnionego
- ✓ Skropienie emulsją w ilości 0,8 - 1,0 kg/m² ,
- ✓ Warstwa nawierzchni z AC 11 S 50/70 o gr. 5 cm ,
- ✓ pobocze - gr. 10 -12 cm szerokość 75 cm z materiału nowego

Koszt utylizacji i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Uszczegółowieniem skróconego opisu jest opis w przedmiarze robót a roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z SST .Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi zapoznać się z terenem a nie ujęte we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniają Wykonawcę robót do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.