

ZACHOWICE - ulica SŁONECZNA

– droga o długości $l=30,00$ m i szerokości zmiennej (miejsce połączenia ulic) .
Pobocze gruntowe $2 \times 0,75$ m

Zamawiający zamierza wykonać nakładkę bitumiczną w miejscowości Zachowice - ulica Słoneczna o długości $l= 30,00$ m i szerokości zmiennej $s= 3,60 - 5,00$ m na istniejącej bardzo zniszczonej istniejącej podbudowie bitumicznej . W ramach zadania należy wykonać remont cząstkowy istniejącej podbudowy poprzez wycięcie uszkodzonych powierzchni drogi piłą mechaniczną , jej oczyszczeniem i wypełnieniem przestrzeni uszkodzonych do wysokości warstwy podbudowy gr. 5 cm . Na tak przygotowanej podbudowie bitumicznej należy położyć nowy dywanik bitumiczny. Nadać spadek poprzeczny jezdni drogi gminnej 2% z zachowaniem kierunku spadku podbudowy. Miejsce połączeń dociąć piłą.

Należy wykonać skarpowanie pobocza gruntowego na szerokości $s= 2 \times 75$ cm wraz ze zdjęciem warstwy darni i ziemi . Materiał nie nadający się do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na odległość do 10 km .

W cenie wywozu należy ująć koszty składowania i utylizacji .

Odbudowa pobocza gruntowego , polegać będzie na wykorzystaniu zebranego destruktu bitumicznego i uzupełnienie go nowym materiałem frakcji 0/31,5 mm. Średnia grubość pobocza , nie może być mniejsza niż 10-12 cm . Spadek pobocza dostosować do spadku terenu i tak na odcinku rowu szerokość pobocza wynosić. Na całym odcinku - pobocze dostosowane do warunków lokalnych .

Zakres robót do wykonania:

- ✓ Odhumusować , oczyścić teren z darni , ziemi , materiału mineralnego ,
- ✓ Skarpowanie pobocza gruntowego,
- ✓ Wykonać reprofiliację podbudowy bitumicznej z oczyszczeniem jej z pozostałości bitumicznych (gruzu) i nadaniem jej właściwego kształtu i spadku ,
- ✓ Oczyszczenie i uzupełnienie istniejącej podbudowy bitumicznej ,
- ✓ Skropienie emulsją w ilości 0,35-0,5 kg/m²,
- ✓ Ułożenie warstwy bitumicznej z AC 11 S 50/70 i o grubości min. 5 cm,
- ✓ Rozplantować na szerokości $2 \times 0,75$ m materiał w celu wykonania pobocza wzmocnionego ,
- ✓ Ułożyć warstwy konstrukcyjne pobocza (materiał nowy + pochodzący z reprofiliacji podbudowy bitumicznej) ,
- ✓ Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na wysyp na odległość do 10 km lub w miejsce wskazane przez inwestora,
- ✓ Opracować, uzgodnić i wynieść w teren organizację ruchu tymczasowego - droga gminna

Konstrukcja jezdni będzie następująca .

- ✓ Uzupełnienie istniejącej podbudowy bitumicznej (remont cząstkowy) wraz z nadaniem właściwego spadku poprzecznego
- ✓ Oczyszczenie podbudowy bitumicznej
- ✓ Skropienie emulsją w ilości 0,35 - 0,5 kg/m² ,
- ✓ Warstwa nawierzchni z AC 11 S 50/70 o minimalnej gr. 5 cm ,

Koszt utylizacji i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Uszczegółowieniem skróconego opisu jest opis w przedmiarze robót a roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z SST .Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi zapoznać się z terenem a nie ujęte we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniają Wykonawcę robót do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.