

PEŁCZNICA : Droga na działce nr 430/2 - szerokość 4,00 m i długości 95,00m
Pobocze z mieszanki mineralnej 2 x 0,75 (0,5) m

Zamawiający zamierza wykonać przebudowę drogi na działce nr 430/2 - szerokość 4,00 m i długości 95,00m, wraz z odbudową pobocza z mieszanki mineralnej 2 x 0,5) m i odbudową istniejącej podbudowy tłuczniowej,

Odcinek nr 1 - na długości około 61,30 m jest w dobrym stanie i wymaga jedynie oczyszczenia i drobnych napraw związanych z eksploatacją i poszerzenia do szerokości $s=4,00\text{m}$. Miejsce włączenia do drogi o nawierzchni bitumicznej poprzez przycięcie krawędzi na długości włączenia. Odcinek ten po oczyszczeniu zostanie naprawiony poprzez powierzchniowe utwardzenie emulsją i klinowany grysem bazaltowym. Zakończeniem odcinka nr 1 jest próg zwalniający, który nie będzie podlegał przebudowie

Odcinek nr 2 o długości około 25,50 m zakwalifikowany został do reprofilacji istniejącej podbudowy tłuczniowej z nadaniem jej spadku. Odcinek ten rozpoczyna się od drogi na działce nr 430/2 i kończy przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Szerokość odcinka zmienna od $s=3,50$ do 4,50 m w rejonie drogi wojewódzkiej

Ze względu na szcztątkowe odcinki kanalizacji deszczowej Wykonawca Robót dokona ukształtuje podbudowę podbudowę tłuczniową (niweletę) z nadaniem jej spadku w kierunku istniejących wpustów deszczowych.

Należy wykonać podbudowę pobocza gruntowego na szerokości $s=2 \times 50\text{ cm}$ - wraz ze zdjęciem lokalnie warstwy darni i ziemi. Materiał nie nadający się do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na odległość do 10 km. W cenie wywozu należy ująć koszty składowania i utylizacji.

Odbudowa pobocza wzmocnionego, polegać będzie na wykorzystaniu zebranego materiału w trakcie reprofilacji i uzupełnienie go nowym materiałem frakcji 0/31,5 mm.

Średnia grubość pobocza, nie może być mniejsza niż 10-12 cm. Spadek pobocza dostosować do spadku terenu. W miejscu połączenia nawierzchni nowej istniejącej i nawierzchni jezdni bitumicznej - krawędź jezdni - dociąć piłą na głębokość warstwy bitumicznej. W konstrukcji jezdni znajdują się studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dwa wpusty deszczowe - do wymiany na nowe wraz z oczyszczeniem przykanalików, które Wykonawca Robót wyreguluje do nowej niwelety drogi.

Zjazdy zostaną odbudowane w technologii w konstrukcji z mieszanki mineralnej i zostaną wzmocnione kruszywem oraz dostosowane do nowej niwelety drogi po wykonaniu nakładki bitumicznej.

Zakres robót do wykonania:

- ✓ Oczyszczyć teren z darni, ziemi, materiału mineralnego,
- ✓ Oczyszczyć i uzupełnić odcinek z konstrukcją bitumiczną,
- ✓ Korytowanie pod pełną konstrukcję jezdni w miejscu poszerzenia,
- ✓ Wykonać regulację infrastruktury technicznej w konstrukcji ulicy (studnia),
- ✓ Oczyszczenie i uzupełnienie istniejącej podbudowy bitumicznej,
- ✓ Skropienie emulsją w ilości 0,5-0,8 kg/m²,
- ✓ Ułożenie warstwy bitumicznej z AC 11 S o min. gr. 5 cm,
- ✓ Rozplantować na szerokości 2 x 0,5 m materiał w celu wykonania pobocza wzmocnionego,
- ✓ Ułożyć warstwy konstrukcyjne pobocza (materiał nowy + pochodzący z reprofilacji podbudowy bitumicznej),
- ✓ powierzchniowe utwardzenie emulsją i klinowanie grysmi
- ✓ Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na wysyp na odległość do 10 km lub w miejsce wskazane przez inwestora,
- ✓ Opracować, uzgodnić i wynieść w teren organizację ruchu tymczasowego - droga gminna
- ✓ Regulacja istniejącej infrastruktury technicznej
- ✓ Wykonanie nasypu
- ✓ Odhumusowanie w miejscu poszerzenia
- ✓ Wymiana istniejących wpustów deszczowych na nowe

Konstrukcja jezdni będzie następująca.

- ✓ Uzupełnienie istniejącej podbudowy bitumicznej (remont cząstkowy) wraz z nadaniem właściwego spadku poprzecznego
- ✓ Oczyszczenie podbudowy bitumicznej
- ✓ Skropienie emulsją w ilości 0,5 - 0,8 kg/m²,
- ✓ Warstwa nawierzchni z AC 11 S o min. gr. 5 cm,

Koszt utylizacji i wywozu należy skalkulować w cenie jednostkową asortymentu robót.

Uszczegółowieniem skróconego opisu jest opis w przedmiarze robót a roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z SST. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi zapoznać się z terenem a nie ujęte we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniają Wykonawcę robót do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.