



- UWAGA:**
1. Teren pompowni znajduje się w obniżeniu. Należy go wyrównać -około 0,5 m nasypu.
 2. Maszt anteny montować na słupie aluminiowym 8m montowanym na podstawie fundamentowej betonowej z oprawą uliczną o stopniu ochrony IP66 z korpusem i pokrywą wykonaną jako odlew ciśnieniowy ze stopu z aluminium, i kłosem z szyby hartowanej oraz z żarówką sodową 70W.
 3. Kable zasilające i sterownicze na terenie pompowni układać w rurach ochronnych typu A-70

Trasy kablowych linii
zasilających i sterowniczych wg
schematów zasilania rys. T-6

Projektant	Tadeusz Forembik	Uprawnienie	238/94/UW	Podpis	
Agent	mgr inż. Piotr Murgalski	Uprawnienie		Podpis	
Specjalista	mgr inż. Anna Prokopowicz	Uprawnienie	854/94/UW	Podpis	
Projektant	mgr inż. Leon Kreft	Uprawnienie	202/20/Wm	Podpis	
cz. elektr.					
Nazwa obiektu	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZŁĘBISZÓW I JASZCOTLE GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE				
Nazwa rysunku	REGION POMPOWNI P.J. W MIEJSCOWOŚCI JASZCOTLE GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE	Skala	1:100	Stadium	P.B.
		Data	07.2013r.	nr rysunku	T-4
OF PROJEKT Usługi Projektowe					
54-315 Wrocław ul. Dąbrowska 122 e-mail: biuro@projektusl.pl tel. 71 35 44 670					