

Kąty Wrocławskie, dnia 2015-03-06

ZP.271.9.2015

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: **Budowa kanalizacji sanitarnej w Romnowie**

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie.

**Pyt.1** Czy Zamawiający, zgodnie z ustawą (*Prawo zamówień publicznych*) z dnia 29 stycznia 2004 r. rozdz.2 art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu, zamianę przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi współpracującej z komorą zasuw za przepompownię na rozwiązaniu równoważne przepompowni typu suchego z pompami zatapialnymi (ze zintegrowanym płaszczem chłodzącym) gdzie przez wzgląd na funkcjonalność komory suchej przepompowni zasuw znajdują się w komorze, która w pełni umożliwia prowadzenie czynności eksploatacyjnych z zachowaniem co najmniej wymaganej przestrzeni roboczej o średnicy fi 600 mm?

**Odp. 1** Zamawiający nie dopuszcza takiej zamiany.