



**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.**

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512 [www.zgk-katy.pl](http://www.zgk-katy.pl)

Kąty Wrocławskie 2014-06-02

ZGK/DT/ 2435 /2538/2014

~~Gmina  
Kąty Wrocławskie  
Rynek – Ratusz 1  
55-080 Kąty Wrocławskie~~

**Dotyczy: Projektu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie.**

Zakład Gospodarki Komunalnej uzgadnia projekt kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ulicy Słonecznej w Sadkowie z następującymi uwagami:

- 1) Roboty ziemne związane z wykonywaniem przedmiotowej kanalizacji deszczowej wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego. Ze względu na istniejące warunki - gęstą infrastrukturę podziemną dopuszcza się prowadzenie prac wyłącznie w sposób ręczny
- 2) W przypadku prowadzenia kanalizacji deszczowej wzdłuż sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zachować odległość – 1,5m
- 3) W miejscach zbliżeń większych niż normatywne zamontować na sieciach rury ochronne o długości minimalnej 2,0m oraz ułożyć taśmę sygnalizacyjną
- 4) Przed rozpoczęciem prac w miejscach projektowanych skrzyżowań należy zlokalizować miejsca kolizji z siecią wod-kan za pomocą przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie
- 5) Za prawidłowe rozwiązanie miejsc kolizyjnych odpowiadają służby techniczne wykonawcy.
- 6) Termin rozpoczęcia robót zgłosić pisemnie do ZGK Sp. z o.o.
- 7) W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wod-kan Inwestor zobowiązany jest wystąpić pisemnie do ZGK Sp. z o. o. nadzór nad wykonywanymi pracami
- 8) Nadzór nad wykonywanymi pracami jest czynnością odpłatną
- 9) Za straty Spółki spowodowane uszkodzeniem urządzeń wod-kan, usunięciem awarii oraz odszkodowań w wyniku prowadzenia robót budowlanych odpowiada Wykonawca.
- 10) Po zakończeniu robót Inwestor zobowiązany jest do złożenia stosownej informacji oraz przekazania ZGK Sp. z o. o. egzemplarza inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji deszczowej i linii chodnika

up. z dnia 04.04.2012 r.  
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO  
*[Signature]*  
mgr inż. Barbara Focht

Załącznik:

Projekt kanalizacji deszczowej z przebudową drogi

Otrzymują :

1/ Adresat

2/ A-a

3/ Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju „EKO-RAJ” Sp. z o. o.  
ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław

**DFE EKO-RAJ Sp. z o.o.**

**WPLYNEŁO**

dnia 5.06.2014 106P  
podpis.....*[Signature]*.....

Sprawę prowadzi:

Barbara Focht, tel.: 71 39 13 238



