



Kąty Wrocławskie, dnia 30.06.2014

GK.6331.13-1.2014

**Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju EKORAJ**  
Purkyniego 1  
50-155 Wrocław

Dotyczy: wydania warunków na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w związku z opracowanym zadaniem „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie”

Gmina Kąty Wrocławskie w odpowiedzi na Państwa wniosek zarejestrowany w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w dniu: 26.06.2014 r. pod pozycją 20386.2014 w sprawie określenia warunków wpięcia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci określa:

1. Wody opadowe odprowadzić o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. /Dz. U z 2006 r. Nr 137 poz.984 ze zm.).
2. Warunkiem przystąpienia do czynności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci jest uzgodnienie w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Wydziale Planowania Rozwoju i Inwestycji dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej oraz wypełnienie niniejszych warunków.
3. Projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.
4. Warunkiem przystąpienia do wykonywania prac związanych z budową przewodów kanalizacji deszczowej jest prawomocne pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlany.
5. Przewody kanalizacji deszczowej należy przed zasypaniem zgłosić do pomiaru geodezyjnego a następnie do przeglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMiG Kąty Wrocławskie.
6. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej fi 315 włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej do studzienki o rzędnych 137,87/136,60.

Powyższe warunki ważne są 2 lata od daty ich wystawienia.

W załączeniu:  
- plan sytuacyjny

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Antoni Kopeć*

Otrzymują:  
- Adresat  
- Wydz. PRiI w/m  
- Wydz. GK a/a