

ZP.271.68.2014

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: **Budowa oświetlenia drogowego ulicy Brzeskiej w miejscowości Kąty Wrocławskie.**

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie.

**Pytanie 1** *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej o kolorze RAL7001?*

**Odpowiedź 1** tak

**Pytanie 2** *Jakie dla Zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne ? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod ?*

**Odpowiedź 2** Zamawiający wymaga zastosowania materiałów o wszystkich parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w projekcie. Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu powyższego kryterium zastosowanie oprawy z inną ilością diod.

**Pytanie 3** *Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości LED - w % ? Brak jakiegokolwiek tolerancji sugerowałby wyłącznie jednego producenta i konkretny produkt co jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.*

**Odpowiedź 3** W projekcie przyjęto oprawę przykładową typu LED TECEO 1. Zamawiający wymaga zastosowania oprawy o nie gorszych parametrach technicznych.

**Pytanie 4** *Jaka ma być temperatura barwowa oprawy?*

**Odpowiedź 4** Naturalny biały od 4100 K – 4300 K.