

Zadanie 1. BOGDASZOWICE - ul. Słoneczna o długości $l = 380,0$ m i szerokości $s = 4,50$ m. Pobocze gruntowe $2 \times 0,75$ m

Zamawiający zamierza wykonać nakładkę bitumiczną BOGDASZOWICE - ul. Słoneczna o długości $l = 380,0$ m i szerokości $s = 4,50$ m, wraz z poboczem gruntowym o szerokości $s = 2 \times 0,75$ m na istniejącej podbudowie tłuczniowej. Podbudowa w dobrym stanie technicznym wymaga jedynie drobnych zabiegów konserwacyjnych. W miejscu połączenia z istniejącą nawierzchnią bitumiczną - należy rozebrać pas istniejącej nawierzchni bitumicznej o długości $1,00$ m. Na tak przygotowanej podbudowie tłuczniowej należy położyć nowy dywanik bitumiczny. Nadać spadek poprzeczny jezdni drogi gminnej 2% z zachowaniem kierunku spadku podbudowy. Miejsce połączeń dociąć piłą.

Należy wykonać wyrównanie pobocza gruntowo - tłuczniowego na szerokości $s = 2 \times 75$ cm wraz ze zdjęciem warstwy darni. Odbudowa pobocza wzmocnionego, polegać będzie na uzupełnieniu go nowym materiałem frakcji $0/63$ mm Średnia grubość pobocza, nie może być mniejsza niż $10-12$ cm Spadek pobocza dostosować do spadku terenu i tak na odcinku rowu szerokość pobocza wynosić. Na całym odcinku - pobocze dostosowane do warunków lokalnych. Materiał nie nadający się do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na odległość do 10 km. W cenie wywozu należy ująć koszty składowania i utylizacji.

Zakres robót do wykonania:

- ✓ Profilacja pobocza gruntowego
- ✓ Oczyszczenie i uzupełnienie istniejącej podbudowy bitumicznej
- ✓ Rozebranie odcinka o długości $l = 1,00$ m istniejącej nawierzchni bitumicznej
- ✓ Skropienie emulsją w ilości $0,35-0,5$ kg/m²
- ✓ Ułożenie warstwy bitumicznej z BA o grubości min. 5 cm
- ✓ Rozplantować na szerokości $2 \times 0,75$ m materiał w celu wykonania pobocza wzmocnionego,
- ✓ Ułożyć warstwy konstrukcyjne pobocza wzmocnionego,
- ✓ Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na wysyp na odległość do 10 km lub w miejsce wskazane przez inwestora,
- ✓ Opracować, uzgodnić i wynieść w teren organizację ruchu tymczasowego - droga gminna

Konstrukcja jezdni będzie następująca.

- ✓ Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej
- ✓ Skropienie emulsją w ilości $0,5 - 0,8$ kg/m²,
- ✓ Warstwa nawierzchni o gr. 5 cm,

Koszt utylizacji i wywozu należy skalkulować w cenę jednostkową asortymentu robót.

Uszczegółowieniem skróconego opisu jest opis w przedmiarze robót a roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z SST. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi zapoznać się z terenem a nie ujęte we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniają Wykonawcę robót do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.