

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-09-15

ZP 271.54.2014

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: **Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie.

Pytanie 1 Dla właściwej współpracy aparatu gaśniczego FK RACK-2 Master z panelem wentylacyjnym w szafie teleinformatycznej, szafa powinna być wykonana specjalnie pod takie wyposażenie, natomiast konfiguracja i wykonanie szafy zgodne z zapytaniem ofertowym nie umożliwia poprawnej współpracy z agregatem gaśniczym.

Szafa przygotowana pod montaż aparatu gaśniczego i panelu wentylacyjnego jest znacznie droższa. Jakie rozwiązanie przyjąć przy składaniu oferty?

Odpowiedź 1 Proszę przyjąć szafę w wykonaniu specjalnym do współpracy z agregatem gaśniczym.

Pytanie 2 Do pracy systemu kontroli dostępu oraz RCP potrzebne jest oprogramowanie SARO - moduł do oprogramowania UNIRCP (system rejestracji czasu pracy) i UNIKD (system kontroli dostępu) nie uwzględnione w zestawieniu.

Czy w wycenie należy uwzględnić oprogramowanie do rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu?

Odpowiedź 2 Oprogramowania SARO należy dostarczyć razem z systemem KD i RCP jako jego integralną część. Pozycja 61.d.4 w książce przedmiarów.