

UWAGI:

ZASILACZE KONTROLI DOSTĘPU ZASILIĆ Z ROZDZIELNICY TK3
Z NOWEGO OBWODU KABLEM YDYżo 3x2,5mm2 ZABEZPIECZONYM
WYŁĄCZNIKIEM NADPRĄDOWYM B10
OPRAWY OŚWIETLENIOWE ZASILIĆ Z ROZDZIELNICY TK3
PRZWODY ZASILAJĄCE OŚWIETLENIE NALEŻY UKŁADAĆ PODTYNKIEM
PRZENIESIENIE UPS I URZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH ZOSTANIE
WYKONANE JAKO ODDZIELNE ZLECENIE INWESTORA

OZNACZENIA

2	OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x36W
	ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE
	KORYTO PROJEKTOWANE KGJ100H42
	KORYTO ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA TK3
SYMBOL	WYSZCZEGÓLNIENIE

SAMOCZYNNE WYŁACZANIE ZASILANIA - UKŁAD TN-S

Projektował:	mgr inż. Magdalena Kozłowska–Ogłaza	158/DOŚ/10		Data: 06.2014
Sprawdził:	Bogumił Kozłowski	137/01/DUW		Skala:
Stadium:	Projekt Budowlany	Branża: Elektryczna		
Temat:	*Naprawa instalacji elektrycznej trzech pomieszczeń technicznych w piwnicach budynku Urzędu Miejskiego w Kątach Wrocławskich*			Arkusz:
Rysunek:	RZUT PIWNICY–INSTALACJE ELEKTRYCZNE			Rys.nr: 01/IE