

LEGENDA OPRAW


F1 – oprawa świetłkowna 2x50W  
F2 – oprawa świetłkowna 2x30W

UWAGI:

- PRZEWIDUJĘ MONTAŻ POD TYNKEM
- OZNACZENIE OPRAW OŚWIETLENOWYCH ZGODNIE Z LEGENDĄ OPRAW
- WYSOKOŚĆ MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENI – 1,2m OD POSADZKI
- WYSOKOŚĆ MONTAŻU GWIAZD WYKONKOWYCH – 0,3m OD POSADZKI
- WYSOKOŚĆ MONTAŻU GWIAZD WYKONKOWYCH SZCZELNYCH – 1,2m OD POSADZKI
- ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ WŁĄCZY ZDOKONTOUJĄC
- OSTATECZNĄ INSTALACJĘ OPRZĘTU WŁĄCZY UZGODNIĆ Z INWESTOREM
- DLA ZASILANIA GWIAZD WYKONKOWYCH WŁĄCZY UŻYĆ KABEL WD70 3x1,5mm<sup>2</sup>
- OPRAWY WYKONKOWE ZASILIC PRZEWIDUJĘ WD70 3x1,5mm<sup>2</sup>
- W CELE PODŁĄCZENIA Z SERWIEREM PD-1 WŁĄCZY UŻYĆ KABEL 4x0,75mm<sup>2</sup>

OZNACZENIA

	KORRIGUJ INSTALACJĘ ZAMKNIĘTE
	GWIAZDO ELEKTRYCZNE WYKONKOWE POŁĘCZENIE
	GWIAZDO ELEKTRYCZNE WYKONKOWE IP44
	OPRAWA ŚWIETŁOWNIKOWA
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENOWY
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ISTNIEJĄCA
	WYSZCZEGÓLNIENIE



SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA - UKŁAD TN-S

Projektował:	mgr inż. Magdalena Kozłowska –	158/DOŚ/10	Data:	05.2014
Sprawdził:	inż. Bogumił Kozłowski	137/01/DUW	Skoła:	
Temat:	Projekt Budowlany	Brzoza: Elektryczno	Arkusze:	
Naprawa instalacji elektrycznej trzech pomieszczeń technicznych w pawilonie budowlany Urzędu Miejskiego w Kąkolewskich				
Rysunek:	RZUT PIWNICY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE			Rys.nr: 01/IE