

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: **Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na szkolnych placach zabaw na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie**

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie.

**Pytanie.** *Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń w technologii równoważnej do przedstawionej w opisie, tj. zamiast urządzeń o konstrukcji na jednej centralnej nóżce, urządzenia o konstrukcji na czterech nogach z profili o wymiarach 90 x 90 mm ( pozostałe parametry techniczne bez zmian) ? Technologia ta zapewnia większą stabilność i wytrzymałość konstrukcji.*

**Odpowiedź.** **Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem** zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych i bezpieczeństwa. Dopuszcza się 5% odchyłki pod względem wymiarów elementów, pod warunkiem, że mieszczą się w obrębie projektowanych stref bezpieczeństwa i nawierzchni bezpiecznych. Przed zastosowaniem rozwiązań równoważnych należy uzyskać ich akceptację u Zamawiającego.