

Środa Śląska 20.03.2013r

UST55/LW-222-26/13

ELWIBOR
Wiesław Borkowski
ul. Wesola 10
59-800 Lubañ

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzykowice

W odpowiedzi na pismo dotyczące uzgodnienia projektu technicznego Terenowy

Wydział Wykonawstwa w Środzie Śląskiej uzgadnia dokumentację projektową pozytywnie w zakresie zgodności z TWP oraz kolizją z siecią Tauron Dystrybucja pod następującymi warunkami:

- Projektowane kable oświetleniowe układać w odległości 30 cm od istniejących kabli elektroenergetycznych.
- W celu odróżnienia sieci oświetleniowej należącej do Urzędu Gminy od sieci Tauron Dystrybucja prosimy o wykonanie numeracji latarni na czerwonym tle z dopiskiem pod numerem latarni „UG”.
- W miejscach zaznaczonych na mapie kolorem różowym przy skrzyżowaniu kabli Tauron Dystrybucja z projektowanymi latarniami (15 szt.) na kablach założyć rury osłonowe dwudzielne; prace wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu ciężkiego.
- na odcinkach pomiędzy latarniami L11 a L12 i L19 a L21 ze względu na zbliżenia na nowoprojektowanym kablu zastosować rury osłonowe DVK z oznacznikami kablowymi co 0,5m w celu odróżnienia kabla oświetleniowego od kabla TD.

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział we Wrocławiu
Kierownik Terenowego Wydziału
Wykonawstwa w Środzie Śląskiej

Kala
Andrzej Holowczak

.....

Sprawę prowadzi:
Łukasz Wólciał
Tel. 071 3960544
Kom 782820164

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Zawia 65 L, 30-390 Kraków
tel.: +48 12 261 10 00
fax: +48 12 261 10 01
kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 251 175 903,45 zł

www.tauron-dystrybucja.pl