

# **Informacja BIOZ**

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

## **Oświetlenie drogi publicznej**

**Zachowice, ul. Żurawia, Różana  
dz. nr. 464, 289/1, 458, 352/1, 289/4, 450/1, 287.**

## **Inwestor:**

**Gmina Kąty Wrocławskie  
55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1**

**Projektant: mgr inż. Leszek Tarnogrodzki**

## **1. OPIS TECHNICZNY**

### **1.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego**

- wytyczenie geodezyjne budowanej linii kablowej, słupów oświetleniowych;
- wykonanie rowu kablowego;
- montaż linii kablowej;
- posadowienie fundamentów pod słupy oświetleniowe;
- posadowienie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami;
- montaż opraw oświetleniowych na słupach;
- podłączenie linii kablowej do istniejącego słupa;
- namiar geodezyjny ułożonej linii;
- zasypanie rowu kablowego;
- uporządkowanie terenu.

### **1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

- istniejące uzbrojenie terenu: infrastruktura wod-kan, istniejące linie i urządzenia elektroenergetyczne i telefoniczne.

### **1.3 Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Na podstawie Rozporządzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia § 6, stwierdzam że takie elementy występują:

- droga gmina,
- droga powiatowa,
- napowietrzna linia s/n.

### **1.4 Przewidywane szczególne zagrożenia podczas realizacji robót**

Na podstawie Rozporządzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia § 6, stwierdzam że takie zagrożenia występują.

- praca na wysokości ponad 5 m,
- praca z użyciem dźwigu,
- praca w pobliżu drogi,
- porażanie prądem podczas prac montażowych,
- przysypanie ziemią podczas wykonywania prac ziemnych,
- przygnięcie lub uderzenie podczas rozwijania z bębna, przeciągania i układania kabla, mechanicznego ubijania i zagęszczania gruntu,

### **1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Pisemne zarządzenie kierownika firmy wykonawczej.

**1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

Pisemne zarządzenie kierownika firmy wykonawczej.

**2. Wniosek końcowy**

Na podstawie Rozporządzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia § 6, stwierdzam, że w miejscu prowadzenia przebudowy w/w linii, występują szczególne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.