

ZP.271.55.2013

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż.**

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

**Pytanie 1** *W projekcie zamiennym podano w opisie punkt pracy pomp przepompowni PBa1  $Q=4,4l/s$  i  $H 5,65m$  czy związku z tą zmianą przewody tłoczne w przepompowni oraz przewód tłoczny nie powinien być DN 80 oraz czy Zamawiający dopuszcza w przepompowni PBa2 zmianę orurowania i zaworów na DN 80 ?*

**Odpowiedź 1** Nie, nie ma potrzeby zmiany w przepompowni PBa1 przewodów tłocznych w przepompowni oraz przewodu tłoczego. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany orurowania i zaworów na DN 80 w przepompowni PBa2.