



UWAGI:

1. SIĘĆ OŚWIETLENIA W UKŁADZIE TN-C
2. OCHRONA PRZED PORAZENIEM SAMOCZYNNIE WYŁ. NAPIĘCIA
3. MOC ZAPOTRZEBOWANA - $P_Z = 5,45$ kW

INWESTOR: AS-BAU, Sp. z o.o., WROCŁAW, ul. Słonimska 27

OBIEKT: OŚWIETLENIE DROGOWE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W KRZEPOTWIE

NAZWA RYS.: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA I OŚWIETLENIA

STANOW.	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPRAW.	PODPIS	DATA	NR RYS.
PROJEKT	ŚL. JUSCINSKI	55/71/Wm	<i>[Signature]</i>	10.03	5