


wodociąg gm. Kąty Wrocławskie



OZNACZENIA :

1. Zasuwka klinowa kohnierz. owalna
2. Zasuwka klinowa kohnierz. owalna
3. Przepływomierz elektromagnetyczny
4. Zawór zwrotny anhydryzacyjny
5. Łącznik kompensacyjny/kohnierz.żel.
6. Kształ. redukcyjna DN300/200, kohnierz.żel.
7. Łącznik DN200, kohnierz.żel.,type I=550mm-szt.1
8. Łącznik DN200, kohnierz.żel.,type I=550mm-szt.2
9. Łącznik DN200, kohnierz.żel.,type I=250mm-szt.1
10. Łącznik kompensacyjny/kohnierz.żel.
11. Łącznik DN200, kohnierz.żel.,type I=300mm-szt.1

UWAGI :

1. Izolacja pozioma - 2 x papa asfaltowa
2. Izolacja pionowa - 2 x abizol na zagruntowane podłożu.

5 cm BETON SPADK. B15
30cm PŁYTA DENNA B20
2 x PAPA
10cm BETON PODŁOŻA B10
20cm PODSYPKA Z PIASKU
GRUBOZIARNISTEGO ZAGĘSZCZONA

Investor: Urząd Gminy Kąty Wrocławskie	Nazwa obiektu budowlanego: Sieć wodociągowa wzdłuż ul. Chłopskiej w Smolcu gmina Kąty Wrocławskie				
Projektował:	mgr inż. Katarzyna Sobko		upr.nr 116/01/ DUW		
Sprawił:	inż. Jerzy Sławiński		upr.nr 114/78/Wwm		
Branża: SANITARNA	Nazwa rysunku: Schemat zabudowy przepływomierza —przekrój komory	Data		Skala	Nr rys. 3A
		03.2010		xxx	