

Starosta Powiatu Wrocławskiego  
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
ul. Tadeusza Kościuszki 131  
50-440 Wrocław  
tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

Wrocław, dnia 22.06.2011

## OPINIA POZYTYWNA NR 1019/2011

Przedmiot uzgodnienia: **Projekt kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i WLZ do budynku socjalnego oraz oświetlenia na działce nr 1 przy ul. Zwycięstwa w miejscow. Kąty Wrocławskie.**

Lokalizacja: **Kąty Wrocławskie - miasto**  
**Obręb: Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa, dz.: 1 ark.20, 77/13 ark.19**

Wnioskodawca: **"MARBUD" ZAKŁAD BUDOWLANO-PROJEKTOWY MAREK JAKÓB**  
**53-534 Wrocław ul. Tadeusza Zielińskiego 26/17**

Zlecenie nr: **12351/2011**

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst z 2010 roku, Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) przedłożona do uzgodnienia dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie.

O terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia prosimy powiadomić pisemnie ZUDP we Wrocławiu, powołując się na numer opinii.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.

Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

### Uwagi i zalecenia:

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, wykopy prowadzić bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym kablem telekomunikacyjnym, wykopy prowadzić pod nadzorem pod nadzorem służb technicznych TP SA we Wrocławiu.

O terminie robót powiadomić pisemnie EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Rejon Środa Śląska, Telekomunikację Polską RZ TOK, WWzPT we Wrocławiu oraz ZGK Kąty Wrocławskie.

z up. Starosty  
PRZEWODNICZĄCY  
Zespół Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej  
Bogusław Kotuniewicz

1a zgodność z oryginałem

Posredujem završne obilježje

# WYJAZD

Wrocław, dnia 28.06.2011

UWAGI:

- latarnia oświetleniowa projektowana
- linia kablowa nn projektowana (oświetlenie, zasilanie 230/400 EnergiaPro)

# BOISKO SPORTOWE

## OZNACZENIA

studzienki Dn 1000  
wpusty deszczowe  
latarnia oświetleniowa

latarnia oświetleniowa istniejąca  
do demontażu

Za zgodność z oryginałem