

1- Kineta studzienki z PP dla rury karbowanej Ï 425mm:
- typ I przelot
- typ II dopğyw lewy i prawy
- typ III dopğyw lewy
- typ IV dopğyw prawy

2- Rura karbowana Ï 425mm bez kielicha (trzon studzienki)

3- Rura teleskopowa z uszczelkŃ Ï 425mm

4- Wğaz Ũeliwny Ï 425 D400 lub B125

SD5



SD2



SD3, SD4



SD6



SD9



SD7



SD8



UWAGA:
1 - Wğaz Ũeliwny D400 dla studni SD7 i SD8
2 - Wğaz Ũeliwny B125 dla pozostağych studni

JEDN. PROJEKTOWA: **ABK-PROJEKT** UL. GAJOWA 28 65-267 ZIELONA Gč RA	GMINA KŁ TY WROCŁAWSKIE UL. RYNEK - RATUSZ 1, 55-080 KŁ TY WROCŁAWSKIE		12.2011
	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik DZIAŁKA NR 49 arkusz 15 KŁ TY WROCŁAWSKIE		
STUDNIA Ø425mm			rys.nr 5
PROJEKTANT:	MGR INŁ . STANISŁAW KARASZ	UPR. NR 201/75/ZG upr. projektowe inst. sanitarne	
ASYSTENT:	MGR INŁ . MAREK KARASZ		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŁ . WIESŁAW MAZUREK	UPR. NR 141/74/ZG upr. projektowe inst. sanitarne	
KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO	MGR INŁ . BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG	