Odpowietrzenia i odwodnienia Ø15 mm

Studzienka 40x60cm, h=60cm

Przepusty Hilti EI120

Z kotłowni w istniejącym budynku szkolnym

Proj. rozdzielacze c.o. do zaplecza sali Ø54x2 Q=73230W, L=0,6m

Ciepło technologiczne na nagrzewnic central wentylacyjnych6m

±0,00=138,12m n.p.m.

"A" "B" "C"

Rd150

VK-22 60/104 | VK-22 60/56 | VK-22 60/48 | VK-33 60/80 | VK-33 60/104 | VK-22 60/64

23510 Ø35x1,5 | 14480 Ø28x1,5 | 14780 Ø28x1,5 | 4190 Ø22x1 | 30510 Ø35x1,5 | 6640 Ø22x1 | 5460 Ø22x1 | 73230 Ø54x2 | 33360 Ø42x2 | 39150 Ø42x2 | 3450 Ø22x1 | 40600 Ø42x2 | 32630 Ø42x2 | 1710 Ø18x1 | 26350 Ø35x1,5 | 25680 Ø35x1,5 | 20940 Ø35x1,5 | 17110 Ø28x1,5 | 17110 Ø28x1,5 | 13290 Ø28x1,5 | 10550 Ø28x1,5 | 9390 Ø28x1,5 | 8230 Ø28x1,5 | 6250 Ø22x1 | 1580 Ø18x1 | 11710 Ø28x1,5 | 1610 Ø18x1 | 4440 Ø22x1 | 2960 Ø18x1 | 1480 Ø18x1

00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

serwer

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | I

LEGENDA:

ZASILANIE

POWRÓT

11 PION C.O.

Zestawienie pomieszczeń

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Temp.[°C]
00	Klatka schodowa	23,56	16
01	Pokój nauczycielski	24,33	20
02	Pom. porządkowe	3,00	12
03	Przedsionek	9,08	16
04	WC dla niepełnospr.	7,32	20
05	Sala lekcyjna	52,61	20
06	Komunikacja	112,73	16
07	WC damskie	12,16	20
08	WC męskie	13,17	20
09	Sala lekcyjna	52,79	20
10	Rozdzielnia główna	2,25	
11	Pokój nauczycieli WF	14,96	20
12	Magazyn sprzętu	11,13	12
13	Zaplecze szatni	9,17	16
14	Szatnia dziewcząt	15,04	25
15	Zaplecze szatni	9,17	16
16	Szatnia chłopców	22,09	25
17	Sala gimnastyczna	354,01	16
	suma:	725,01	

UWAGA:

1 - NA PIONACH ZAINSTALOWAĆ ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE DANFOS WE WNĘCE ŚCIENNEJ W SZAFKACH ZAMYKANYCH

2 - W DOLNEJ CZĘŚCI PIONÓW ZAMONTOWAĆ ZWORY REGULACYJNE, ODCINAJĄCE W SZAFKACH NAD POSADZKĄ WE WNĘKACH ŚCIENNYCH

GMINA KI TY WROCŁAWSKIE
UL. RYNEK - RATUSZ 1, 55-080 KI TY WROCŁAWSKIE

12.2011

Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik

DZIAŁKA NR 49 arkusz 15 KI TY WROCŁAWSKIE

tys.nr 8

1:100

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. ZAPLECZE SALI I CIEPŁO TECHNOLOGICZNE

PROJEKTANT: MGR INŻ. STANISŁAW KARASZ — UPR. NR 201/75/ZG upr. projektowe inst. sanitarne

ASYSTENT: MGR INŻ. MAREK KARASZ

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. WIESŁAW MAZUREK — UPR. NR 141/74/ZG upr. projektowe inst. sanitarne

AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO: MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI — UPR. NR 7/90/ZG

JEDN. PROJEKTOWA
ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-267 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75