Wywiew z sali gimnastycznej
pod stropem parteru

Wentylator dachowy wywiewny W1
z szatni i umywalni na parterze
Venture Industries typ CTVB/4-315
Ns=570W, 1390 obr/min

Centrala nawiewno-wywiewna N2, W2 z wymiennikiem
krzyżowym z odzyskiem ciepła VS-30-R-P-NH
V_N=3400m³/h, V_W=3700m³/h
Ns=2x1,5kW,350Pa, 450Pa

Wyrzutnia dachowa
500x500mm

Do nawiewu w pom.
szatni-umywalni
na parterze

Centrala nawiewna N1
VS-10-R-H-T
Ns=0,55kW, 230V

Czerpnia ścienna
500x500mm

Czerpnia ścienna

Dysze dalekiego zasięgu n=12szt. LINDAB typ DAD1 Ø250mm
V = 12 x 280 m³/h = 3360 m³/h

Zestawienie pomieszczeń

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
0	Klatka schodowa	23,56	gres
1	Świetlica	80,43	tarkett
2	Komunikacja	33,81	tarkett
2a	Pom. pomocnicze	25,59	tarkett
3	WC nauczycieli	7,96	gres
4	WC nauczycieli	7,30	gres
5	WC damskie	12,18	gres
6	WC męskie	13,28	gres
7	Świetlica	52,79	tarkett
8	Poddasze nieużytkowe	14,85	betonowa
9	Magazyn	29,45	gres
10	Poddasze nieużytkowe	47,57	betonowa
	suma:	**348,77**	

JEDN. PROJEKTOWA:
ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-267 ZIELONA Gč RA
tel. +48 68 320 15 75

GMINA KŁ TY WROCŎAWSKIE
UL. RYNEK - RATUSZ 1, 55-080 KŁ TY WROCŎAWSKIE

12.2011

Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik
DZIAŎKA NR 49 arkusz 15 KŁ TY WROCŎAWSKIE

RZUT PIŃTRA - WENTYLACJA | 1:100 | rys.nr 15

PROJEKTANT:	MGR INŁ. STANISŎAW KARASZ	UPR. NR 201/75/ZG upr. projektowe inst. sanitarne	
ASYSTENT:	MGR INŁ. MAREK KARASZ		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŁ. WIESŎAW MAZUREK	UPR. NR 141/74/ZG upr. projektowe inst. sanitarne	
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŁ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG	