

ZESTAWIENIE NADPROŻY YTONG:
NADPROŻA ZESPOLONE YF-250/11,5 – 16szt.
YN-150/24 – 30szt.
YN-200/24 – 10szt.

ZESTAWIENIE NADPROŻY TYPU L:
N/300 – 12szt.

ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH:
(należy wykonać strop z płyt o min. dopuszczalnym obciążeniu zewnętrznym R=7,5kN/m2):

R-180/90-7,5B – 1szt.	R-240/90-7,5B – 1szt.
R-270/90-7,5A – 1szt.	R-270/90-7,5B – 1szt.
R-270/90-7,5 – 13szt.	R-270/120-7,5 – 2szt.
R-330/90-7,5 – 27szt.	R-330/90-7,5A – 1szt.
R-330/120-7,5A– 1szt.	R-330/120-7,5X – 1szt.
R-330/120-7,5 – 7szt.	R-360/90-7,5 – 15szt.
R-360/90-7,5A – 1szt.	R-390/90-7,5 – 7szt.
R-390/90-7,5A – 1szt.	R-390/90-7,5BX – 1szt.
R-390/90-7,5X – 1szt.	R-390/120-7,5 – 2szt.
R-510/90-7,5 – 3szt.	R-510/90-7,5X – 1szt.
R-510/120-7,5A– 1szt.	R-510/120-7,5 – 1szt.
R-660/90-7,5 – 17szt.	

Uwaga:
1. Płyty stropowe oznaczone A należy wykonać z otworami wg wymiarów podanych na rysunku
2. Płyty stropowe oznaczone B należy wykonać z ukosowaniem jednej lub obu krawędzi,
3. Płyty stropowe oznaczone X należy wykonać z ukrytą belką od strony linii przerywanej (belka 4ø16)
4. W szczelinach podłużnych pomiędzy płytami kanałowymi należy przed ich wypełnieniem masą betonową – drobnoziarnistą, wypuścić z wieńca pręt ø12 AIII/ l=0,25xdł. płyty – zbrojenie przeciw klawiszowaniu płyt
5. W stropie należy przewidzieć otwory zgodnie z projektami branżowymi
6. Poziom porównawczy ±0,00=138,12m n.p.m.

WN1



WN2



WN3



WYLEWKA MIĘDZYPŁYTOWA



POŁĄCZENIE PŁYT





ŚCIANY: SILKA - fB=15MPa
ZAPRAWA: fm=5MPa
ELEMENTY WYLEWANE: BETON C20/25 [B25]
STAL ZBROJENIOWA: AIII-S275RJ, A0-S185
OTULINA ZBROJENIA: - 2,5cm
KLASA EKSPOZYCJI: - XC1

UWAGA !
ZŁĄCZA PRĘTÓW PODŁUŻNYCH WIEŃCÓW WYKONAĆ WEDŁUG SCHEMATÓW



REDA. PROJEKTOWA: **ABK-PROJEKT** UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-267 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE UL. RYNEK - RATUSZ 1, 55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE		12.2011
	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik. DZIAŁKA NR 49 arkusz 15 KĄTY WROCŁAWSKIE		
RZUT STROPU NAD PARTEREM		1:100	rys.nr K/3
PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	
ASYSTENT:	MGR INŻ. WOJCIECH PISKORSKI		
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:	MGR INŻ. JERZY KULAWIŃSKI	UPR. NR 129/83/ZG w spec. konstrukcyjnej	
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7/90/ZG	

w/s = 420.0 / 594.0 (0.25m2)