



# ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 [www.zgk-katy.pl](http://www.zgk-katy.pl)

Kąty Wrocławskie 2012-01-02

524 PRU 7

ZGK/DT/5497/87/2011

Gmina Kąty Wrocławskie  
Ul. Rynek – Ratusz 1  
55-080 Kąty Wrocławskie

## Warunki techniczne przyłączenia sali sportowej oraz łącznika położonych na dz. 49 w Kątach Wrocławskich ul. St. Żeromskiego do sieci kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-12-2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich podaje warunki wykonania przyłącza kanalizacyjnego do budynku na działce 49 ul. St. Żeromskiego w miejscowości Kąty Wrocławskie:

1. Projekt przyłącza wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego (Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.
2. Przyłączy kanalizacyjne wykonać z rur dn. 160 mm PCV SN 8 litych, łączonych na uszczelki.
3. Włączenie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  315 ułożonej wzdłuż dz. 61dr. poprzez studzienkę kanalizacyjną przyłączeniową zamontowaną na sieci.
4. Na przyłączy kanalizacji sanitarnej, na dz. 49 zamontować studzienkę rewizyjną.
5. Zachować spadek rur minimum – 1,0%, maximum – 15,0%, na załamaniach stosować studzienki rewizyjne.
6. Wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej zlecić ZGK Kąty Wrocławskie Sp. z o.o.
7. Przed wprowadzeniem ścieków do studzienki zastosować kaskadę w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów przekroczy 0,5m.
8. Ustala się granice technicznej, eksploatacyjnej i prawnej odpowiedzialności ZGK w miejscu włączenia do sieci kanalizacyjnej.
9. Zabrania się wprowadzania wód deszczowych, wód z drenażu odwadniającego, gnojowicy z budynków inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku, żwiru, obierzyn, kości, skorup, włosów, waty, ścierek wiskozowych itp..
10. Rozpoczęcie robót budowlanych zgłosić w ZGK.
11. Zakończenie robót zgłosić pisemnie do odbioru w ZGK Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich
12. Termin wpięcia przyłącza kanalizacji sanitarnej należy uzgodnić w ZGK w Kątach Wrocławskich.
13. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
14. Wykonanie odcinka przyłącza kanalizacyjnego niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyższymi warunkami skutkować będzie brakiem odbioru robót przez ZGK.
15. Do odbioru należy dostarczyć:
  - Mapę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
  - Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego powinien być zorganizowany przez inwestora lub wykonawcę (przygotowanie i skompletowanie dokumentów, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie realizacji przepisów bhp)

16. W przypadku wejścia w teren działki prywatnej zgodę na wejście i posadowienie przyłącza należy uzyskać u właścicieli tej działki.
17. Wartość wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach powinna odpowiadać jakości ścieków odprowadzanych do kanalizacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r (Dz. U. 136 poz. 964) w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
18. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączy wodociągowym do nieruchomości.
19. Na przyłączy kanalizacyjnym należy umieścić klapę zwrotną.
- 20. Odbiór ścieków może nastąpić po odbiorze technicznym i podpisaniu z ZGK Sp. z o. o. umowy na odbiór ścieków.**
- 21. Przed wpięciem przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej należy wypompować bezodpływowy zbiornik ścieków.**

*Warunki techniczne ważne dwa lata od daty wystawienia.*

Otrzymują :

1/ Adresat

2/ A-a

PREZES/ZARZĄDU  
*mgr inż. Janusz Kobziński*

Sprawę prowadzi:  
Adam Rejkowicz  
tel.: 0-71 39 13 238