



Kąty Wrocławskie, 2011-12-28

ABK- Projekt

K. Lisowskiego 2/4
65-072 Zielona Góra

Numer pisma: GK.7332.261-1.2011

Dotyczy: wydania warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych dla inwestycji pt. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. St. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich o łącznik oraz salę sportową z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu” Kąty Wrocławskie dz. Nr 49.

W odpowiedzi na wniosek zarejestrowany w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w dniu 23.12.2011 r. pod pozycją 24213.2011 w sprawie wydania warunków technicznych dla odprowadzenia wód deszczowych z terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 zlokalizowanej przy ul. St. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich, działka ewidencyjna Nr 49 AM 15, Gmina Kąty Wrocławskie określa następujące warunki przyłączenia obiektu do kanalizacji deszczowej:

1. Zezwala się odprowadzić wody opadowe do gminnej kanalizacji ogólnospławnej o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. /Dz. U z 2006 r. Nr 137 poz.984 z późn. zm.).
2. Warunkiem przystąpienia do czynności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci jest uzgodnienie w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Wydziale Dróg i Transportu dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej oraz wypełnienie warunków określonych w uzgodnieniu.
3. Dokumentację techniczną należy przedłożyć do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Kątach Wrocławskich ul. Rynek- Ratusz 1.
4. Projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.
5. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych we właściwym organie architektoniczno- budowlanym.
6. Przewody kanalizacji deszczowej należy przed zasypaniem zgłosić do pomiaru geodezyjnego a następnie do przeglądu przez służby techniczne UMiG Kąty Wrocławskie.
7. Odprowadzenie wód opadowych wykonać z rur litych DN 200 PCV SN 8 łączonych na uszczelki posiadających atesty dopuszczenia do stosowania.
8. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej z odwodnienia obiektu włączyć w miejscu istniejącej studzienki w ul. St. Żeromskiego o rzędnej 137,14/135,95 i/lub do studzienki o rzędnej 136,39/135,69.
9. Zachować spadek rur minimum 0,5 ‰. Na załamaniach trasy stosować studzienki rewizyjne.
10. Rozpoczęcie robót budowlanych w pasie drogi gminnej zgłosić w Wydziale Dróg i Transportu tut. Urzędu.
11. Wykonanie odcinka sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyższymi warunkami skutkować będzie brakiem odbioru robót przez Gminę.
12. Warunki są ważne 2 lata od daty ich wystawienia.

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps
ZASTĘPCA BURMISTRZA