

271/17/2012

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie nakładek asfaltowych na podbudowie tłuczniowej o łącznej powierzchni do 20.000 m², na drogach położonych na działkach gminnych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”

W związku z zapytaniem dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1) Ponieważ realizacja zadania będzie realizowana w częściach według odrębnych zleceń prosimy o wskazanie:

- a) Lokalizacji dróg przewidzianych do remontu oraz długości odcinków poszczególnych dróg;
- b) Przewidywanej ilości odrębnych zleceń

Informacje te są niezbędne dla prawidłowego oszacowania kosztów.

Odp. 1)

- a) Lokalizacja wszystkich odcinków nie jest jeszcze ostatecznie ustalona.
- b) Przewidzianych do wykonania jest około 30 odcinków dróg, zleczanych do wykonania po kilka odcinków na jednym zleceniu.

Pytanie 2) Prosimy o przekazanie SST dla ułożenia nawierzchni (warstwa ścieralna gr. 5cm) z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, w której precyzyjnie będą określone wymagania co do rodzaju i składu mieszanki mineralno-bitumicznej.

Odp. 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonu asfaltowego AC 16 W lub AC 11 W, dla kategorii ruchu KR 1-2. Materiał musi spełniać obowiązujące normy.

Recepta betonu asfaltowego (przedstawiana inspektorowi nadzoru do akceptacji przed ułożeniem masy), powinna zawierać informacje odnośnie krzywych przesiewów dla poszczególnych materiałów wchodzących w jej skład.