Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Kąty Wrocławskie, dnia 12.03.2012 r.

ZP 341/12/2012

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: ***„Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach''.***

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* – w imieniu Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1) *Prosimy o sprecyzowanie treści SIWZ. Dotyczy „opisu prac remontowych" – stropy dz. 3 pkt 1 Jeśli oferent dobrze zrozumiał prosimy o dodanie pozycji przedmiaru do skosztorysowania przez [pozostałych oferentów w kosztorysie pt. „piwnica, sala główna, wejście" o nazwie;*
KNR 4-01 0408-01 Wymiana drewnianych belek stropowych w ilości np. 39 m.

Odp. 1) Zamawiający informuje, iż maksymalna ilość belek stropowych do wymiany w stropie nad pomieszczeniami 1/5 i 1/6 wynosi 9 szt. o łącznej długość 45 mb. Nie wykonywano odkrywek tego stropu, stąd nie jest znany przekrój istniejących belek. Wstępnie można założyć, że belki posiadają przekrój 22 x 16 cm.

Jednocześnie Zamawiający, w załączeniu zamieszcza brakujący w dokumentacji projektowej rysunek „**Rzut strychu"**