


- Rury PP-R typ 3, PN20 stabi dz=40x6,7; 32x5,4; 25x4,2; 20x3,4; 16x2,7
- Średnice nieopisanych gałęzek dz16x2,7
- Grzejniki stalowe płytowe Cosmo Nova typu 11K, 22K
- Przy grzejnikach zawory termostatyczne z wstępną precyzyjną regulacją typu V-exakt f. Heimeier
- W najwyższych punktach instalacji montować automatyczne odpowietrzniki.
- Parametry ogrzewania grzejnikowego 80/60°
- Opory instalacji 29800Pa (3,03m)

UWAGA:

Przed wprowadzeniem zmian należy skontaktować się z projektantem

 CEZARIUSZ FRYC PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BIURO PROJEKTOW UL. DŁGOWIANA 2/4#10 53-434 WRÓCLAW TEL/FAX - 071 783-58-91 ; 071 796-76-00		INWESTOR	
		GMINA KĄTY WRÓCLAWSKIE RYNEK - RATUSZ 1 55 - 080 KĄTY WRÓCLAWSKIE	
DOKUMENT ŚWIETLICA WIEJSKA ADRES : GNECHOWICE UL. KĄTECKA 59 GMINA KĄTY WRÓCLAWSKIE DZ. NR 408/2 DBRĘB GNECHOWICE		SKALA 1 : 100	
TYTUŁ ROZWIINIĘCIE INST. C.O. GRZEJNI.- CZ.1		STADIUM P.W.	
A SPRAWDZIC		CZĘŚĆ SANIT.	
mgr inż. Anna Malczewska		02.09	
64/81WBPP		S-08	